

Сведения о проверках за 2012 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего проверку	Период проведения проверки	Цель проверки	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контроля
1.	Министерство образования Сахалинской области	16.01.2012-19.01.2012	Соблюдение обязательных лицензионных требований	1. Штат работников не укомплектован по должностям: заместитель заведующего по ВМР, инструктор по физкультуре, воспитатель, ст. медсестра. 2. Установлено несоответствие образовательного ценза 2 воспитателей. 3. Не переоформлен документ, подтверждающий наличие лицензии. 4. Положением о «Педагогическом совете» не регламентирован состав данного органа самоуправления образовательным учреждением. 5. Не обеспечено наличие официального сайта в сети Интернет.	1. Информация о вакансиях подана в Центр занятости населения г. Южно-Сахалинска. 2. Педагоги обучаются в СахГУ. 3. Лицензия переоформлена. 4. Документ приведен в соответствие. 5. Создан сайт ДООУ в сети Интернет.
2.	Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области	16.01.2013	Соблюдение требований Сан Пи н 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных	1. Оборудовать фрамуги либо форточки в окнах спального помещения для детей раннего возраста. 2. Приобрести шкафы для хранения уборочного инвентаря. 3. Установить в помещении пищеблока для	1 Планируется капитальный ремонт спального и группового помещения с заменой окон в ноябре 2013 г. 2. Приобретены шкафы. 3. Установлена ванна. 4. Приобретены шланги с душевой насадкой. 5. Освещение

			<p>организациях ».</p>	<p>мытья кухонной посуды вторую ванну. 4. Приобрести гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды в моечных групп №01,02. 5. Оборудовать наружное электрическое освещение на территории с уровнем освещенности не менее 10ЛК 6. Соблюдать при расстановке кроватей в спальном помещении минимальные разрывы, а именно между длинными сторонами кроватей- 0,65 м от наружных стен- 0,6 м, от отопительных приборов-0,2м, между изголовьями двух кроватей -0,3 м. 7. Оборудовать в туалетных помещениях старшей и подготовительной групп закрывающиеся кабины без запоров 8. Разработать новое примерное перспективное меню, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания и объемов порций для двух возрастных</p>	<p>наружное оборудовано. 6. Разрывы при расстановке кроватей соблюдены. 7. Кабины закрывающиеся без запоров установлены. 8. Разработан перспективное 14-дневное меню . 9. Установлен умывальник с подводкой горячей и холодной воды с бесконтактным смесителем.</p>
--	--	--	----------------------------	---	---

				<p>категорий: для детей с 1года до 3 лет, для детей от 3 до 7 лет с учетом массы порций пищевых веществ (Б.Ж.У.), энергетической ценности, витаминов, минеральных веществ;.</p> <p>9. Установить в процедурном кабинете умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудованный смесителем с локтевым бесконтактным, педальным и прочим не кистевым управлением.</p>	
3.	Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска	16.01.12-19.02.2012	Соблюдение правил пожарной безопасности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не определены действия персонала при обнаружении очага пожара. 2. На двери чердачного помещения отсутствует табличка с указанием места хранения ключа. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определены действия персонала при обнаружении очага пожара. 2. Вывешена табличка с указанием места хранения ключа.